



Azienda: Salerno Energia Distribuzione  
Zona: Missanello (PZ)  
Data Ispezione: 06/12/2018 - 06/12/2018

## Elenco Strade

ID Progressivo: 32

Data di Stampa: 13/12/2018

Pagina 1 di 1

Strumento Veicolo: Protheo IR 10770

Condizioni del Terreno: Asciutto

Scadenza Taratura: 03/19

Vento: None

Strumento Portatile: Metrex 2 7427

Pressione Gas: MP

Scadenza Taratura: 02/19

Tipologia Gas: Metano

Operatori: Michele Orlando - -

Impianto: Missanello\_(PZ) \_-\_Missanello

Codice Impianto: Missanello (PZ)

Numero di dispersioni rilevate: 0

### STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Missanello (PZ)	SS 598	Acciaio	30,7 km/h		
Missanello (PZ)	SS 598	Acciaio	Pedonale		
Missanello (PZ)	SS 92	Acciaio	Pedonale		
Missanello (PZ)	SS 92	Acciaio	29,1 km/h		
Missanello (PZ)	Via Aldo Moro	Acciaio	20,7 km/h		
Missanello (PZ)	Via L. Sinisgalli	Acciaio	30,2 km/h		
Missanello (PZ)	Via Papa Giovanni XXIII	Acciaio	22,2 km/h		
Missanello (PZ)	Via San Rocco	Acciaio	12,4 km/h		

	Veicolare	3.842 m
	Pedonale	2.862 m
<b>Missanello (PZ)</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6.704 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m

### Rete Ispezionata:

	Veicolare	3.842 m
	Pedonale	2.862 m
	<b>TOTALE ISPEZIONATO</b>	<b>6.704 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m

Firma Responsabile

Firma Operatore