



Azienda: Salerno Energia Distribuzione  
Zona: Montesano sulla Marcellana  
Data Ispezione: 04/12/2018 - 05/12/2018

## Elenco Strade

ID Progressivo: 26

Data di Stampa: 13/12/2018

Pagina 1 di 1

**Strumento Veicolo:** Protheo IR 10770      **Condizioni del Terreno:** Asciutto  
**Scadenza Taratura:** 03/19      **Vento:** None  
**Strumento Portatile:** Metrex 2 7427      **Pressione Gas:** MP  
**Scadenza Taratura:** 02/19      **Tipologia Gas:** Metano  
**Operatori:** Michele Orlando - -  
**Impianto:** Montesano\_sulla\_Marcellana\_(SA) \_- \_Montesano\_sulla\_Marcellana  
**Codice Impianto:** Montesano sulla Marcellana (SA)  
**Numero di dispersioni rilevate:** 0

### STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Montesano sulla Marcellana (SA)	Via Alta Molara	Polietilene	15,4 km/h		
Montesano sulla Marcellana (SA)	Via Alta Molara	Polietilene	Pedonale		
				Veicolare	4.365 m
				Pedonale	147 m
				<b>TOTALE</b>	<b>4.512 m</b>
				Non Ispezionabile	0 m

Montesano sulla Marcellana (SA)

### Rete Ispezionata:

Veicolare	4.365 m
Pedonale	147 m
<b>TOTALE ISPEZIONATO</b>	<b>4.512 m</b>
Non Ispezionabile	0 m

Firma Responsabile

Firma Operatore