



Azienda: Citigas
Zona: Misanello (PZ)
Data Ispezione: 17/09/2020 - 17/09/2020

Elenco Strade

ID Progressivo: 12

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 1 di 2

Strumento Veicolo: Protheo IR 11665

Condizioni del Terreno: Asciutto

Scadenza Taratura: 12/05/2021

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Metrex 2 18253

Pressione Gas: BP

Scadenza Taratura: 31/07/2021

Tipologia Gas: Metano

Operatori: Falà Enrico

Impianto: Misanello _- Misanello_(PZ_)

Codice Impianto: Misanello

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Misanello	SS 92		33,3 km/h		
Misanello	Via A. De Gasperi		12,8 km/h		
Misanello	Via Aldo Moro		13,9 km/h		
Misanello	Via Armenia		Pedonale		
Misanello	Via Armenia		0,0 km/h		
Misanello	Via Bendini		Pedonale		
Misanello	Via Bendini		0,0 km/h		
Misanello	Via Foresta		13,1 km/h		
Misanello	Via Garibaldi		Pedonale		
Misanello	Via Garibaldi		0,0 km/h		
Misanello	Via Giacomo Matteotti		16,1 km/h		
Misanello	Via Giuseppe Verdi		13,1 km/h		
Misanello	Via Kennedy		19,3 km/h		
Misanello	Via L. Sinisgalli		19,1 km/h		
Misanello	Via Papa Giovanni XXIII		18,0 km/h		
Misanello	Via S. Rocco		Pedonale		
Misanello	Via Veglia		Pedonale		
Misanello	Via Veglia		0,0 km/h		
Misanello	Viale Orazio Flacco		15,4 km/h		

Misanello

Veicolare 3.957 m

Pedonale 1.776 m

TOTALE 5.733 m

Non Ispezionabile 0 m



Azienda: Citigas
Zona: Misanello (PZ)
Data Ispezione: 17/09/2020 - 17/09/2020

Elenco Strade

ID Progressivo: 12

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 2 di 2

Rete Ispezionata:

Veicolare	3.957 m
Pedonale	1.776 m
TOTALE ISPEZIONATO	5.733 m
Non Ispezionabile	0 m

Firma Responsabile


Il Direttore Tecnico
Geom. Orlando Malorani

Firma Operatore


Il Tecnico
Fallo Enrico



Azienda: Citigas
Zona: Misanello (PZ)
Data Ispezione: 17/09/2020 - 17/09/2020

Elenco Strade

ID Progressivo: 12

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 1 di 1

Strumento Veicolo: Protheo IR 11665

Condizioni del Terreno: Asciutto

Scadenza Taratura: 12/05/2021

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Metrex 2 18253

Pressione Gas: MP

Scadenza Taratura: 31/07/2021

Tipologia Gas: Metano

Operatori: Falà Enrico

Impianto: Misanello _- Misanello_(PZ_)

Codice Impianto: Misanello

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Misanello	SS 598		19,4 km/h		
Misanello	SS 92		Pedonale		
Misanello	SS 92		0,0 km/h		
Misanello	Via A. De Gasperi		21,7 km/h		
Misanello	Via A. De Gasperi		Pedonale		
Misanello	Via Aldo Moro		18,9 km/h		
Misanello	Via Giuseppe Verdi		19,1 km/h		
Misanello	Via L. Sinisgalli		19,1 km/h		
Misanello	Via Papa Giovanni XXIII		18,0 km/h		

	Veicolare	3.542 m
	Pedonale	3.162 m
Misanello	TOTALE	6.704 m
	Non Ispezionabile	0 m

Rete Ispezionata:

	Veicolare	3.542 m
	Pedonale	3.162 m
	TOTALE ISPEZIONATO	6.704 m
	Non Ispezionabile	0 m

Firma Responsabile

Citigas
coop S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geom. Oreste Fiorani

Firma Operatore

Citigas
coop S.p.A.
Il Tecnico
Falà Enrico